



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา โทร ๐-๔๔๔๘-๕๐๑๑ ต่อ ๑๓๑
ที่ นม.๐๐๓๒.๓๐๑/๑๑๑๗ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
เรื่อง รายงานผลการจัดทำโครงการซ่อมแผนอค์ศึภย ปิงบประมาณ ๒๕๖๔ และขออนุญาตเผยแพร่บน
เว็บไซต์

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประทาย

ตามที่โรงพยาบาลประทาย ได้จัดโครงการซ่อมแผนอค์ศึภย ปิงบประมาณ ๒๕๖๔ ในวันที่ ๑๗-๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารอุมบญมึ และฝึกปฏิบัติ ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โรงพยาบาลประทาย นั้น คณะดำเนินจึงขอรายงานผลการดำเนินโครงการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

บุษผ บุษผะกอบ
(นางสาวบุษผ บุษผะกอบ)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ทราบ

สุขโต
(นายชยพล สุขโต)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประทาย

19.11

รายงานการโครงการซ่อมแผนอัครคีภัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

วันที่ ๑๗ -๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารอุดม-บุญมี



ทราบ *ใจพล*
นายชยพล สุขโต
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประทาย

โรงพยาบาลประทาย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สรุปผลการดำเนินงาน โครงการซ้อมแผนอัคคีภัย โรงพยาบาลประทาย

กิจกรรมที่ ๑ อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เรื่องแนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยภายในหน่วยงาน

รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑๑๕ ราย

รุ่นที่ ๒ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑๒๐ ราย

มีผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เรื่องแนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย จำนวน ๒๓๕ คน
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

การให้ความรู้ภายในห้องประชุม



กิจกรรมการสาธิตการดับไฟ




กิจกรรมการสาธิตการดับไฟ



กิจกรรมที่ 2 การซ่อมแผนอค์คิภย และวางแนวทางการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุอค์คิภยภายในหน่วยงาน

สถานการณ์ไฟไหม้เกิดเหตุที่ท้ายตึกผู้ป่วยชาย

การดับเพลิง ณ ที่เกิดเหตุ




ผู้ป่วยอาการคงที่ (สีเขียวและสีเหลือง) ไปที่ OPD ใหม่





การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

ผู้ป่วยหนัก (สีแดง) เข้าห้องฉุกเฉิน



การเคลื่อนย้ายอุปกรณ์



สรุปการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยโรงพยาบาลประทาย ปี 2563

เป้าหมายของงาน

1. บุคลากรในรพ. เข้าร่วมการฝึกซ้อม อย่างน้อยร้อยละ 80
2. ผลการประเมินฝึกซ้อมปฏิบัติอัคคีภัยและแผนอพยพเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและบุคลากรเป็นไปตามแผน อย่างน้อยร้อยละ 90
3. มีการปรับปรุงแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยให้เป็นปัจจุบัน

ผลการปฏิบัติ/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง (โดยสรุป)

1. ประชุมชี้แจงคณะทำงานโครงสร้างอัคคีภัย และซ้อมแผนบนโต๊ะ
2. ประสานผู้เกี่ยวข้องจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์
3. อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เรื่องแนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยภายในหน่วยงาน แบ่งเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 และรุ่นที่ 18 พฤศจิกายน 2563
4. ทบทวนผลการฝึกปฏิบัติแผนและปรับปรุงแผน

เกิดอัคคีภัย

1. ผู้ประสบเหตุทำการดับเพลิง
2. ดับไม่ได้ ตะโกนเรียกขอความช่วยเหลือ
3. แจ้งฝ่ายบริหาร
4. แจ้ง ER กดกริ่งสัญญาณอัคคีภัย
5. ประเมินสถานการณ์ (ขาว เหลือง แดง)
6. รายงานผู้อำนวยการโรงพยาบาล
7. ทำการย้ายผู้ป่วยเร่งด่วน
 - ผู้ป่วยช่วยตัวเองไม่ได้ → ER
 - ใกล้เคียง/ช่วยตัวเองได้ → OPD ใหม่
8. การย้ายสิ่งของอุปกรณ์ของฝ่าย/แผนก จุดวางทรัพย์สินกำหนด 1 จุด คือ หน้าโรงซ่อม
9. ประเมินสถานการณ์เมื่อเพลิงสงบ
 - ผู้ป่วย → กลับคืน WARD / Refer
 - อุปกรณ์ → กลับคืนที่เดิม
10. สรุปสถานการณ์ และการแต่งตั้งกรรมการสอบสวน

***หมายเหตุ : การสนับสนุนจากภายนอก

ดับเพลิงเทศบาล โทร 044-489345

การไฟฟ้า โทร 044-479283

สถานีตำรวจ โทร 191

ผลลัพธ์การปฏิบัติงานที่เกิดขึ้น

1. การอพยพเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ไปยังจุดรวมพลเป็นไปตามแผนที่กำหนด
2. ขั้นตอนการระงับเหตุเพลิงไหม้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
3. การประสานงานระหว่างทีมดับเพลิงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ามาช่วยระงับเหตุเพลิงไหม้ได้รวดเร็ว

ข้อเสนอแนะจากแต่ละหน่วยงาน

1. การไฟฟ้า : ได้รับแจ้งเหตุจากทางรพ.ประเทย ใช้เวลาถึงรพ.ประเทย 5 นาที พอดมีรถอยู่ที่สำนักงานพอดี้ แต่ถ้ำรถอยู่นอกสถานที่อาจต้องใช้เวลาเพิ่มอีก มียามรเปิดประตูด้านหลังคอยอำนวยความสะดวกให้

2. ดับเพลิง : ได้รับแจ้งเหตุเวลา 13.40 น. รถดับเพลิงมาถึงโรงพยาบาลเวลา 13.45 น.

ระงับเหตุเวลา 13.51 น. ใช้เวลา 6 นาที

3. สภ 31 ประเทย : ชมเชย รพ.จัดซ้อมแผนอัคคีภัยดีมาก

4. รองผู้อำนวยการ หัวหน้าบริหาร : กริ่งสัญญาณไม่ถึงบ้านพัก ดึกใหม่ ปัญหาคือ วันนี้มีเจ้าหน้าที่มาส่งลิฟฟายมเลยไม่ได้กันรถข้างนอกที่วิ่งมาสวนทางกับเส้นที่ต้องใช้

5. OPD : ไม่ได้ยินเสียงกริ่งและเสียงตามสาย ผู้ป่วยวิ่งมาที่ OPD เร็วมากและตะโกนเสียงดังว่าไฟไหม้ เจ้าหน้าที่ OPD ดูแลผู้ป่วยดี ประเมิน V/S และอาการของผู้ป่วย

6. บริเวณที่เก็บอุปกรณ์แพทย์ : ไม่มีอุปกรณ์มาถึงเนื่องจาก ทางในการใช้เข็นขนย้ายอุปกรณ์ สวนทางกับทางรถดับเพลิง จึงใช้เส้นทางด้านหลังขนของมาโรงซ่อมไม่ได้

7. บริหาร : ได้รับแจ้งจาก ward ชาย เวลา 13.36 น. โทรศัพท์ประสาน ER เวลา 13.37 น.แจ้งจุดต่างๆ ภายใน 2 นาที และ เจ้าหน้าที่การเงินได้มีการตรวจสอบทรัพย์สิน

8. ER : ผู้ป่วยมาถึง ER เร็วเกินไป ผู้ป่วยมาถึง ER แล้ว ได้มีการประสาน case กับ Inchart

9. จุดเกิดเหตุที่ ดึกชาย

คนที่เจอเหตุการณ์ไฟไหม้ คนแรก มาแจ้ง เจ้าหน้าที่เลย ไม่ได้ทำการดับเพลิงก่อน ไม่มีแยกประเภทผู้ป่วย แดง เหลือง เขียว ออกไปพร้อมกัน การขนย้ายอุปกรณ์ ไม่ได้มีการแบ่งแยกประเภท แดง เหลือง เขียว ได้ขนย้ายอุปกรณ์ ออกไปพร้อมกัน Inchart ควรเป็นคนสั่งการคนเดียว เมื่อเหตุการณ์สงบ ควรมีการประกาศเสียงตามสาย ประชาสัมพันธ์

10. ผอ.

ข้อดีของการซ้อมแผน คือได้เห็นข้อผิดพลาด จุดบกพร่องของแต่ละหน่วยงาน และอยากให้เจ้าหน้าที่ควรเข้ารับฟังการอบรมด้วยความตั้งใจฟัง จะได้นำความรู้ไปใช้เมื่อเจอสถานการณ์เพลิงไหม้จริงๆ